

Отключение зерносушильных комплексов после окончания сезона 2023 года

Гродненское областное управление Госпромнадзора информирует предприятия, эксплуатирующие зерносушильные комплексы, о соблюдении требований промышленной безопасности при отключении сезонно работающего оборудования (зерносушильных комплексов). После окончания сушильного сезона предприятие должно обратиться письменно к газоснабжающей организации для отключения сельскохозяйственных установок (зерносушильных комплексов) от газа.

Сезонно работающие газоиспользующие установки должны отключаться с установкой заглушки на газопроводе. Межфланцевые заглушки, устанавливаемые на газопроводе должны соответствовать типу фланцевого соединения, изготавливаться из материала, аналогичного или не уступающего прочностным характеристикам материала труб газопровода, выдерживать максимальное давление газа в газопроводе и не допускать протечек газа.

Заглушки должны иметь хвостовики (рукоятки), выступающие за пределы фланцев. Марка стали, условный диаметр и максимальное давление газа выбиваются на хвостовике заглушек.

Отключение от газопровода сезонно работающего оборудования должно оформляться актом.